

Checklist Noodverlichting

Heeft mijn noodverlichting aandacht nodig?

Adequaat onderhoud van uw noodverlichtingsinstallatie is verplicht. Voordat er onderhoud wordt uitgevoerd is het gebruikelijk de noodverlichtingsinstallatie jaarlijks te laten controleren. Ondanks dat het onderhoud jaarlijks gebeurt, wil dit niet zeggen dat er in de periode na het onderhoud geen storingen kunnen ontstaan of dat er per ongeluk obstakels op de vluchtroutes of voor de nooddeuren zijn geplaatst.

In deze situaties kunt u gebruik maken van de Checklist Noodverlichting. Deze checklist is zeer geschikt als u twijfelt over de betrouwbaarheid van uw noodverlichtingsinstallatie.

Let op: de Checklist Noodverlichting is geen invulling van adequaat onderhoud. Ons advies is om inspectie en onderhoud conform de ISSO richtlijnen uit te laten voeren.

Checklist Noodverlichting

Vluchtrouteaanduiding (groene bordjes):

	Ja	Nee
Is de route dan vanaf ieder punt op de vluchtroute zichtbaar als de aangegeven route wordt gevolgd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komt u buiten als u de vluchtroute volgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is er vrij zicht op alle vluchtrouteaanduidingen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandt de vluchtrouteaanduiding?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zijn de vluchtroutes vrij begaanbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zijn alle nooddeuren vrij van obstakels?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunnen de nooddeuren eenvoudig worden geopend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Als er vluchtwegverlichting (armaturen die de vloer verlichten als de spanning uitvalt) aanwezig is, kan het licht de vloer ongehinderd verlichten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Algemene vragen:

	Ja	Nee
Brandt het indicatielampje continu groen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knippert het indicatieledje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Als de armaturen spanningsloos zijn gemaakt gaat alle noodverlichting aan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Als de armaturen spanningsloos zijn gemaakt blijft de vluchtrouteaanduiding branden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Als de armaturen spanningsloos zijn gemaakt branden ze dan minimaal 1 uur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indien er een logboek aanwezig is, is het laatste onderhoud dan korter dan 1 jaar geleden uitgevoerd? (bij adequaat onderhoud dient er een logboek aanwezig te zijn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bij bovenstaande checklist dienen **alle** vragen met 'ja' beantwoord te zijn. Mocht u toch bij één van de vragen een 'nee' in hebben moeten vullen dan raden wij u om vrijblijvend contact met ons op te nemen voor een gratis advies.

Flevolaan 1 – 1382 JX Weesp
tel. 0294 – 413944

info@ewn.nl
www.ewn.nl